

Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης
Υποδομών

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ.Στράτου , 30500

ΤΗΛ.: 2642 3 60437

FAX: 2642 3 60436

Πληροφορίες Στάθης Πολύζος

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΔΑΠΑΝΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη θα βαρύνει τον 25-7135.002 , Προμήθεια κατακόρυφης πολυβάθμιας αντλίας στη Τ.Κ Πετρώνας, του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Κατακόρυφη πολυβάθμια αντλία 5.5 HP

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 5,5HP ΠΑΡΟΧΗΣ 5 ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΑ ΩΡΑ ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 160 ΜΕΤΡΑ DN32/32

Χαρακτηριστικά

- Κατακόρυφες μη αυτόματης αναρρόφησης πολυβάθμιαιες φυγοκεντρικές αντλίες, συνδεδεμένες με ηλεκτρικό κινητήρα
- Οι πτερωτές και οι θάλαμοι να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία
- Μεγάλο εύρος λειτουργίας

Απόδοση

- Παροχή 2,4 m³/h.
- Μανομετρικό 165 m.
- Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 4 kW.
- Κινητήρες κλειστού τύπου, αερόψυκτοι, διπολικοί
- Κλάση μόνωσης F, προστασία IP 55
- Ταχύτητα περιστροφής 2900 r.p.m. (50 Hz).

Εφαρμογές

- Παροχή νερού: μεταφορά νερού σε δίκτυα νερου Συνθήκες Λειτουργίας
- Θερμοκρασία νερού μέχρι 120 °C.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 40 °C .

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος	ΜΜ	Ποσότητα	Ενδ.	Καθαρή	%ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Τελικό Σύνολο
Κατακόρυφη πολυβάθμια αντλία	TEM	1,000	2.200,00	2.200,00	24,00%	528,00	2.728,00

Σύνολα : 2.200,00 528,00 2.728,00

Σημειώνουμε ότι οι τιμές πάρθηκαν απ το ελεύθερο εμπόριο

Ο συντάξας

Ο ελέγξας

Πολύζος Ευστάθιος

Μίλης Γρηγόριος