

Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης
Υποδομών

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ.Στράτου , 30500

ΤΗΛ.: 2642 3 60437

FAX: 2642 3 60436

Πληροφορίες Στάθης Πολύζος

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΔΑΠΑΝΗΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3HP 220 ΒΟΛΤ ΓΙΑ ΜΠΟΥΣΤΕΡ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη θα βαρύνει τον 25-7135.002 , Προμήθεια υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα
Τ.Κ Χαλκιοπούλου του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

εξαγωγή παλαιού και τοποθέτηση νέου

Εξαγωγή παλαιού και τοποθέτηση νέου υποβρυχίου στο μπούστερ

Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 3HP

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3HP 220 ΒΟΛΤ ΓΙΑ ΜΠΟΥΣΤΕΡ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 4'' 3 HP

Κλάση μόνωσης F

Βαθμός προστασίας IP68

Μέγιστο βάθος βύθισης 150m

Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα 30 για απευθείας εκκίνηση, 20 για έμμεση εκκίνηση

Στάτορας Επαναπεριελήξιμος

Μέγιστη θερμοκρασία νερού 35°C

Υλικά κατασκευής

Σώμα κινητήρα Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχανικός στυπιοθλίπτης Carbon / Ceramic με λαβύρινθο προστασίας από την άμμο

Δακτύλιοι στεγανοποίησης (Ο' ring) Nitrile Rubber

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος	ΜΜ	Ποσότητα	Ενδ.	Καθαρή	%ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Τελικό Σύνολο
Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας	TEM	1,000	400,00	400,00	24,00%	96,00	496,00
εξαγωγή παλαιού και	TEM	1,000	200,00	200,00	24,00%	48,00	248,00
Σύνολα :				600,00		144,00	744,00

Σημειώνουμε ότι οι τιμές πάρθηκαν απ το ελεύθερο εμπόριο

Ο συντάξας

Ο ελέγξας

Πολύζος Ευστάθιος

Μίλης Γρηγόριος